

Zertifikat

Nr. z2533c-11-D



Aktiengesellschaft

Auftraggeber:

CobiNet Fernmelde- und Datennetzkomponenten GmbH
Robert-Bosch-Str. 31-33
D-68542 Heddesheim

Prüfling(e):

- Datenkabel:
Datenkabel CobiLan 1000 S/FTP SX
Art.-Nr.: 9301 1030
Datenkabel CobiLan 1000 S/FTP DX
Art.-Nr.: 9302 1030

Bewertungsstandard(s):

- DIN EN 50288-4-1 (2004-08)

Resultat:

Der Prüfling hält bei den im Prüfbericht genannten Prüfparametern die Grenzwerte der besagten Vorgabedokumente **nach Kategorie 7 bis 600 MHz** ein.

Datenkabel, Kategorie 7

Die bei der Prüfung ermittelten Ergebnisse beziehen sich auf den beschriebenen und vom Auftraggeber vorgelegten Prüfling. Zukünftige technische Änderungen der geprüften Produkte unterliegen dem Verantwortungsbereich der Hersteller.

Dieses Zertifikat verweist auf den ausführlichen Prüfbericht **Nr. P2533c-11-D vom 30. November 2012** und ist nur in Verbindung mit diesem gültig.

Bexbach, 30. November 2012

Dipl.-Ing. Dirk Wilhelm
(Vorstandsvorsitzender)



GHMT AG
In der Kolling 13
D-66450 Bexbach
Tel.: +49 (0) 68 26 / 92 28 – 0
Fax: +49 (0) 68 26 / 92 28 – 99
Email: info@ghmt.de